

Bedarfszahlen von Sanitäreobjekten

in Versammlungsstätten und Kultureinrichtungen

Besucherplätze	Damen (D)			Herren (H)			Anzahl Toilettenräume (Empfehlung)	Barrierefreie WC-Kabine (Empfehlung)
	WC	WT	ST	UR	WC	WT		
Niedrige Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen ohne bestimmte Pausenzeiten (z. B. Bälle, unterhaltende Veranstaltungen)								
100	2	2	1	2	1	2	1 D 1 H	1 D 1 H
300	4	2	1	4	2	2		
500	4	3	2	4	2	3		
1000	6	4	2	6	4	5		
1500	8	6	2	8	5	6		
2000	9	7	2	9	6	8	2 D 2 H	
3000	12	10	3	12	8	10		
4000	14	12	4	14	10	12	min. 2 D min. 2 H	3 D/3 H
Mittlere Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen mit einer oder mehreren Pausenzeiten (z. B. Filmvorführungen, Tagungen)								
100	3	3	1	3	1	2	1 D 1 H	1 D 1 H
300	5	3	1	5	2	3		
500	6	4	2	6	3	4		
1000	9	6	2	9	5	7		
1500	11	8	3	11	7	9	min. 2 D min. 2 H	2 D 2 H
2000	13	10	3	13	9	11		
3000	17	14	4	17	12	14		
4000	21	18	5	21	15	18		
Hohe Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen mit wenigen Pausenzeiten (z. B. Theater- und Konzertveranstaltungen)								
100	5	5	2	5	2	3	1 D 1 H	1 D 1 H
300	8	5	2	8	3	5		
500	9	6	3	9	5	6		
1000	14	9	3	14	8	11	min. 2 D min. 2 H	2 D 2 H
1500	17	12	5	17	11	14		
2000	20	15	5	20	14	17		
3000	26	21	6	26	18	21		
4000	32	27	8	32	23	27	min. 3 D min. 3 H	3 D/3 H

WC – Klosettbecken WT – Waschtisch UR – Urinalbecken ST – Schminktisch

In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 3 (11/2007)