

Maße von Sanitäröbekten, Bewegungsflächen und Abstände

in Hotelzimmern

Sanitäröbekte	Waschtisch WT	Doppelwaschtisch DWT	Einbauwaschtisch (1 Becken) EWT	Einbauwaschtisch (2 Becken) EDWT	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Urinal UR	Duschwanne DU	Badewanne BW	Spüle (in Kleinküchen) SP
Maße von Sanitäröbekten (in cm)											
Breite b	60	120	70	140	40	40	40	40	80 70*	170 160	90
Tiefe t	55	55	60	60	60	75	60	40	80	75	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)											
Breite B	90	150	90	150	80	80	80	60	80	90	90
Tiefe T	55	55	55	55	60	60	60	60	75	75	75 120
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitäröbekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.											
Montagehöhe über OKFFB	85	85	85	85	42**	42**	42**	65		60	85 92
Min. seitliche Abstände (a) zu anderen Sanitäröbekten, Wänden und Stellflächen (in cm)											
WT	20				25	20	20	20	20	20	
DWT					25	20	20	20	20	20	
EWT/EDWT			0		25	20	20	20	15	15	
BI	25	25	25	25		25	25	25	25	25	
WCa/WCu	20	20	20	20	25			20	20	20	
DU	20	20	15	15	25	20	20	20		0	
BW	20	20	15	15	25	20	20	20	0		
Wand	20	20	0	0	25	20	20	20	0	0	0
Vorwand-Install.	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB										
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm										
*bei Eckeinstieg **Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung											
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 4 (11/2006)											

